

Код закладу за ЗКУД	
Код закладу за ЗКПО	

<b>Філія на повітряному транспорті Державної установи «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»</b>	<b>МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 315/0</b> Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160
--	--

**АКТ**  
**санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта**  
**м. Київ**

/населений пункт/

“ 19 ” квітня 2023р.

Мною, /нами/ лікарем з комунальної гігієни відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних захворювань Філії на повітряному транспорті Державної установи «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» Куц В.В.

*/прізвище, ім'я, по батькові ,посада/*

**проведене обстеження об'єкта /найменування, адреса, відомча належність/**

Відокремленого структурного підрозділу «Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету» за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 5.

прізвище, ім'я, по батькові керівника об'єкта Директор Відокремленого структурного підрозділу «Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету» Зіатдінов Юрій Кашафович

в присутності заступника директора з навчально-виховної роботи Відокремленого структурного підрозділу «Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету» Беловол Віолетти Вячеславівни

*/прізвище, ім'я, по батькові ,посада/*

з метою моніторингового обстеження щодо дотримання Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» №4004-ХІІ від 24.02.1994р., «Про захист населення від інфекційних хвороб» № 1645-ІІІ від 06.04.2000 р., «Про відходи» № 187/98-ВР від 05.03.1998 р., ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», ДСанПіН № 145 від 17.03.2011р. «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць», ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень», ДБН В.2.5-28-2018 «Природне і штучне освітлення»

*/ціль перевірки/*

**ВСТАНОВЛЕНО:**

Відокремлений структурний підрозділ «Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету» здійснює фактичну діяльність за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 5.

Згідно Положення Коледж проводить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям повної загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти та вищої освіти (початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти та/або першого (бакалаврського) рівня вищої освіти). Наказ про прийняття рішення про видачу Ліцензії Міністерства освіти і науки України від 25.09.2019 №960-л. Коледжу присвоєні I та II рівні акредитації. Загальна кількість здобувачів освіти 1270, в тому числі за бюджетною формою навчання 893 особи, за контрактною формою навчання 377 осіб.

Наявні відділення:

Відділення інженерії програмного забезпечення – організоване навчання 449 здобувачів освіти.

Відділення телекомунікації і радіотехніки – організоване навчання 185 здобувачів освіти.

Відділення комп'ютерної інженерії – організоване навчання 315 здобувачів освіти.

Відділення економіки і машинобудівництва – організоване навчання 321 здобувача освіти.

Згідно Наказу № 60-од від 25.08.2022р. т.в.о. директора Відокремленого структурного підрозділу «Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету» розпочато освітній процес в непарних семестрах 2022-2023 навчального року для здобувачів освіти за всіма освітніми програмами з проведенням навчальних занять у одну зміну в синхронному та/або асинхронному дистанційному режимі з 01.09.2022р.

Коледж розміщений в 2-х корпусах. Наявні 41 кабінет, 18 лабораторій, майстерні слюсарно-механічні навчальні, майстерні електрорадіомонтажні навчальні.

Корпус № 1 цегляний 4-х поверховий. В корпусі розміщені адміністративні, навчальні приміщення.

Корпус № 2 (лабораторний) цегляний 3-х поверховий. Під час моніторингового обстеження з метою проведення навчального процесу не використовується.

Водопостачання, каналізування приміщень централізовані. Представлений Договір № 25939/1-5-02-13 від 01.02.203р. з ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал» про закупівлю послуг з власником (користувачем) будівлі (приміщення у будівлі) про надання послуг з централізованого водопостачання. Представлений Договір № 25940/1-5-02-К від 01.02.203р. з ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал» про закупівлю послуг з власником (користувачем) будівлі (приміщення у будівлі) про надання послуг з централізованого водовідведення.

Опалення – централізоване. Договір на постачання теплової енергії заключений з ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» № 440384 від 24.01.2023р.

Освітлення природне та штучне (від ламп денного світла та розжарювання). Не всі фотоелементи освітлювальних приладів в аудиторіях в справному стані, а саме: потребують заміни фотоелементи в аудиторіях № 211, 214, 312, 318, 405, 410, 410а.

Вентиляція природна.

Санітарно-технічний стан навчальних приміщень задовільний. Всі навчальні приміщення забезпечені природним та штучним освітленням. Наявні необхідні меблі та устаткування. Внутрішні санітарні вузли обладнані на кожному поверсі.

Медичний кабінет складається з 2-х приміщень, вода та каналізація підведені. Біля рукомийника наявна схема миття рук, антисептик, рідке мило, паперові рушники. Кабінет укомплектований кушеткою, ростоміром, вагами, шафами для зберігання лікарських засобів, медичними столиками. Наявні 5 термометрів та шпатель одноразового використання. Журнали амбулаторного прийому, приготування дезінфікуючих засобів, генеральних прибирань ведуться. Температурний режим зберігання медикаментів дотримується. Медикаментів з простроченим терміном придатності не виявлено. Ставка медичного працівника укомплектована фельдшером. Заклад забезпечений дезінфікуючими засобами «Хлорантоїн», антисептиками для рук «Манорм», «Септофан».

Харчування в закладі не організоване.

Тимчасове найпростіше укриття в закладі не обладнане. Згідно Акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття від 17.07.2022р. підвальне приміщення не можливо використовувати як укриття.



Договір на проведення дератизації, дезінсекції не представлений.

Прилегла територія чиста, впорядкована. Підтоплення території внаслідок весняних паводків не спостерігається. Договір про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів заключений з ТОВ «Фірма «Володар – Роз» №6/4746-Б-23 від 24.01.2023. Вивезення твердих побутових відходів проводиться відповідно визначених графіків.

Згідно розгорнутого листа проходженню періодичних медичних оглядів підлягає 166 осіб. Для огляду представлені 105 особових медичних книжок персоналу коледжу. Періодичний медичний огляд, згідно наказу МОЗ від 23.07.02р. №280, працівниками коледжу пройдений своєчасно та в повному обсязі. Не представлені особові медичні книжки 61 працівника закладу (Ананьева І.І., Бардишева, О.Д., Батаніна Т.В., Бачиш О.М., Білойван О.В., Бориславська Г.С., Бріжко Л.Д., Вегера Р.І., Гайворонський В.О., Ганненко Л.В., Голік О.В., Давиденко Г.В., Данилюк В.В., Заседюк Л.С., Кабаненко А.М., Кирильчук І.М., Кондратенко Л.М., Кононенко Г.М., Коваленко В.І., Куліш В.В., Кульчицька І.В., Курило А.М., Курило С.М., Курінна Т.В., Лупина І.І., Лук'янець О.О., Масло В.М., Матюшко І.О., Михайлова О.В., Михайлович В.М., Моргун Н.С., Манько Л.П., Насредінов Н.Д., Ничипоренко В.В., Опришко А.В., Паламарчук Л.А., Пасічніченко С.А., Попова Н.О., Порнякова Л.Ю., Портна М.Г., Примачок М.О., Проценко Т.І., Припута Н.В., Савкова Н.І., Свиридова С.М., Смоловець Т.І., Сосоєв А.П., Тарасюк А.М., Троцький Д.В., Хоменко В.В., Хращевська О.С., Чащина В.М., Чичкань Л.М., Чичкань Д.М., Чмоленко Г.О., Черемісіна Л.О., Шашенко С.І., Щеглова О.М., Юровицький М.В., Юрченко Т.І., Яворський В.М.– видані на руки для проходження періодичного медичного огляду, навчання проводиться в дистанційному форматі.

Під час моніторингового обстеження проведений відбір 5 проб води для мікробіологічного дослідження в лабораторії ДУ «Київський ОЛЦКПХ МОЗ України», 8 проб води для дослідження за санітарно-хімічними показниками в лабораторії Філії на повітряному транспорті ДУ «Київський ОЛЦКПХ МОЗ України».

Проведене інструментальне дослідження: 108 замірів освітленості, 33 дослідження метеофакторів (температури, відносної вологості, швидкості руху повітря) в навчальних приміщеннях та 45 вимірювань радіаційного гамма фону.

Підписи:  Куц В.В.  
 Зіатдінов Ю.К.

Враховуючи вищевикладене, на підставі Закону України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” № 4004-ХП від 24.02.1994р. та “Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні”, пропоную:

№№ з/п.	Заходи	Термін виконання	Відповідальний виконавець
1	2	3	4
1	Вирішити питання заміни непрацюючих фотоелементів освітлювальних приладів в аудиторіях № 211, 214, 312, 318, 405, 410, 410а.	01.09.2023	директор
2	Представити особові медичні книжки працівників закладу, що видані на руки для проходження періодичного медичного огляду, згідно переліку	01.09.2023	директор
3	Представити договір на проведення дератизації, дезінсекції.	01.08.2023	директор

Акт складений в 2-х примірниках.

Підпис перевіряючих:  Куц В.В.

1 примірник акта одержав  Зіатдінов Ю.К.